

件名	発電所周辺での震度3以上の地震の発生について（柏崎市で震度3）
通報日	2024年 2月7日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○2024年2月7日6時8分頃発生した地震 震度3 柏崎市日石町、柏崎市西山町池浦、刈羽村割町新田、出雲崎町米田 震度2 柏崎市高柳町岡野町</p> <p>◇地震計の動作</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加速度最大値：6号機原子炉建屋基礎マット上端 7.3ガル <p>◇各号機の運転、停止状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全号機停止中、異常なし ・燃料プールの溢水、漏えい無し ・燃料プール冷却系電源の異常無し ・外部への放射能の影響無し <p>◇特記事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2月7日6時10分より中央制御室の計器および警報点検開始。6時20分に異常のないことを確認しました。