

件名	発電所周辺での震度3以上の地震の発生について（柏崎市・刈羽村で震度4）
通報日	2024年 6月3日
概要	<p>地震発生に伴い以下内容を連絡</p> <p>○2024年6月3日6時31分頃発生した地震</p> <p>震度4 柏崎市西山町池浦、刈羽村割町新田</p> <p>震度3 柏崎市日石町、柏崎市高柳町岡野町、出雲崎町米田</p> <p>◇地震計の動作</p> <ul style="list-style-type: none"> ・加速度最大値：1号機原子炉建屋基礎マット上端 14.4ガル <p>◇各号機の運転、停止状況</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全号機停止中、異常なし ・燃料プールの溢水、漏えい無し ・燃料プール冷却系電源の異常無し ・外部への放射能の影響無し <p>◇特記事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月3日6時32分より1～7号機中央制御室の計器および警報点検開始。6時40分に異常のないことを確認。 ・6月3日6時51分より1～7号機プラントの現場点検開始。10時52分に完了し、原子力関連設備に異常のないことを確認。 <p>（6月3日公表済み）</p> <p><第1報></p> <p>https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/20240603p1.pdf</p> <p><第2報></p> <p>https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/20240603p2.pdf</p> <p><第3報></p> <p>https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/20240603p3.pdf</p> <p><第4報></p> <p>https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/20240603p4.pdf</p> <p><第5報></p> <p>https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/20240603p5.pdf</p> <p><第6報></p> <p>https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/20240603p6.pdf</p> <p><第7報>（最終報）</p> <p>https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/20240603p7.pdf</p>