

件名	放射線業務従事者の線量管理状況（2024年度第2四半期）
通報日	2024年 11月 12日
概要	<p>2024年度2四半期の放射線業務従事者の線量管理状況は別紙の通り。</p> <ul style="list-style-type: none">・別紙「放射線業務従事者の線量管理状況（2024年度第2四半期）」参照

柏崎刈羽原子力発電所
放射線業務従事者の線量管理状況
(2024年度第2四半期)

放射線業務従事者の線量管理状況(2024年度 第2四半期)

1. 放射線業務従事者の線量

放射線業務従事者の区分	線量分布(人)							
	5mSv以下	5mSvを超え 10mSv以下	10mSvを超え 15mSv以下	15mSvを超え 20mSv以下	20mSvを超え 25mSv以下	25mSvを超え 30mSv以下	30mSvを超え 35mSv以下	35mSvを超え 40mSv以下
社員	869	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,524	0	0	0	0	0	0	0
合計	3,393	0	0	0	0	0	0	0

(続き)

放射線業務従事者の区分	線量分布(人)				総線量 (人・Sv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
	40mSvを超え 45mSv以下	45mSvを超え 50mSv以下	50mSvを超える	合計			
社員	0	0	0	869	0.00	0.0	0.1
その他	0	0	0	2,524	0.02	0.0	0.7
合計 ^{※1}	0	0	0	3,393	0.02	0.0	—

2. 女子(妊娠不能と診断された者、妊娠の意思のない旨を事業者等に書面で申し出た者及び妊娠中の者を除く)の放射線業務従事者の線量

放射線業務従事者の区分	線量分布(人)				総線量 (人・Sv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
	1mSv以下	1mSvを超え 2mSv以下	2mSvを超え 5mSv以下	5mSvを超える			
社員	28	0	0	0	X ^{※2}	X ^{※2}	X ^{※2}
その他	39	0	0	0	X ^{※2}	X ^{※2}	X ^{※2}
合計 ^{※1}	67	0	0	0	X ^{※2}	X ^{※2}	—

※1 総線量及び平均線量の合計値は、端数処理のため、放射線業務従事者の区分(社員・その他)の合計値と一致しない場合がある。

※2 「X」とは検出限界(0.1mSv)未満をいう。

2023年10月より、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則」の一部改正による、信頼性確保義務化に伴い、2023年4月より外部被ばく個人線量計(受動形個人線量計)を導入している。