

件 名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	2026年 1月21日、22日、23日
概 要	<p>柏崎刈羽原子力発電所6号機第10回定期検査後の起動予定、実績をお知らせしました。</p> <p><1月21日通報（予定）></p> <ul style="list-style-type: none"> ○制御棒引抜開始 1月21日（水） 19時00分以降 ○発電機並列（本並列） 1月28日（水） 15時30分頃 <p><1月22日通報（実績）></p> <ul style="list-style-type: none"> ○制御棒引抜開始 1月21日（水） 19時02分 <p><1月23日通報（実績）></p> <p>制御棒操作監視系の警報発生にともなう原因調査のため停止</p> <ul style="list-style-type: none"> ○制御棒挿入開始 1月22日（木） 23時56分 ○制御棒全挿入 1月23日（金） 0時03分