

件 名	7号機 タービン建屋（非管理区域）における海水の漏えいについて
通報日	2026年 6月17日
概 要	<u>（6月17日）</u> <第一報> 本日0時06分ごろ、巡視点検中の運転員が電解鉄イオン供給装置出口配管からの水漏れ（海水）を確認しました。 現在、漏えい箇所の隔離を行い、漏えいは停止しております。 なお、漏れた水は海水であり、放射性物質は含まれておりません。 漏えい量は約26,000リットルです。 今後、原因について調査いたします。 （6月17日公表済み 7号機 タービン建屋（非管理区域）における海水の漏えいについて） https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2026/20260617p.pdf