

件 名	計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
通報日	2026年 8月3日、8月5日
概 要	柏崎刈羽原子力発電所6号機において制御棒パターン調整に伴う出力変化予定、実績をお知らせいたしました。 < 8月3日通報（予定） > ○出力降下 8月4日（火） 22時00分～22時20分 発電機出力 約1375MW～約1225MW ○出力上昇 8月5日（水） 2時00分～12時00分 発電機出力 約1225MW～約1375MW < 8月5日通報（実績） > ○出力降下 8月4日（火） 22時00分 ～ 22時20分 発電機出力 1383MW ～ 1225MW ○出力上昇 8月5日（水） 2時00分 ～ 12時40分 発電機出力 1225MW ～ 1385MW