

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2022年 2月 9日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2022年 1月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年 8月 6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年 2月 19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年 9月 19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年 2月 11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年 1月 25日から開始) 6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年 3月 26日から開始) 7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認 (2月実施分)
確認日	2022年 2月 9日
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号機 屋外海水熱交換器建屋エリアでの火災について <確認内容> 2月9日に通報連絡した1号屋外熱交換器建屋エリア (非管理区域) における火災に関して、状況を説明しました。 ・ 3号機 計装用圧縮空気系除湿装置 (IAドライヤ) の復旧について <確認内容> 2021年9月6日に発生した3号機タービン建屋地下3階 (非管理区域) におけるIAドライヤからの火災の発生について、現場の復旧状況を確認しました。