

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2022年 3月 9日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2022年 2月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年 8月 6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年 2月 19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年 9月 19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年 2月 11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年 1月 25日から開始) 6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年 3月 26日から開始) 7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認 (3月実施分)
確認日	2022年 3月 9日
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・自動点滅器の取り付け状況について <確認内容> 2月9日に通報連絡した1号屋外熱交換器建屋エリア (非管理区域) における自動点滅器の火災に関して、当該の点滅器および同型の点滅器の取り付け状況を確認しました。 ・6号機 中央制御室外気取入ダンパ (A) の開動作不良について <確認内容> 原子力規制委員会による「令和3年度 (第3四半期) 原子力規制検査報告書 (案)」でご指摘いただいたダンパ動作不良について、同型ダンパの仕組み、当該ダンパの設置状況を確認しました。 ・7号機 タービン建屋大物搬入口エリア電動シャッターのモーター給電ケーブルの火災について <確認内容> 2月19日に確認した電動シャッターのモーター給電ケーブルの火災について、当該ケーブルと設置場所を確認しました。