

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2022年 6月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2022年 5月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年 8月 6日から開始)  2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年 2月 19日から開始)  3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年 9月 19日から開始)  4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年 2月 11日から開始)  5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年 1月 25日から開始)  6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年 3月 26日から開始)  7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認
確認日	2022年 6月10日
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5号機 非常用ガス処理系が動作可能であることの確認不備について  &lt;確認内容&gt;  原子力規制庁が実施した2021年度第4四半期実施計画検査および原子力規制検査の結果において、「安全上の重要度：緑」と判定された「5号機 非常用ガス処理系が動作可能であることの確認不備」について説明し、現場を確認しました。</li> <li>・ 7号機 可燃性ガス濃度制御系地絡過電流継電器の動作について  &lt;確認内容&gt;  6月6日に公表した不適合のうち、7号機可燃性ガス濃度制御系試運転時における地絡過電流継電器の動作について説明し、現場を確認しました。</li> <li>・ 海水放射能モニタ指示値の一時的な上昇について  &lt;確認内容&gt;  6月7日に公表した不適合のうち、5号機海水放射能モニタ指示値の一時的な上昇について説明し、現場を確認しました。</li> </ul>