

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2022年 7月 8日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2022年 6月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年 8月 6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年 2月 19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年 9月 19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年 2月 11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年 1月 25日から開始) 6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年 3月 26日から開始) 7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認
確認日	2022年 7月 8日
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2号機 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機 (B) 自動停止について <確認内容> 6月16日に公表した不適合のうち、2号機換気空調補機非常用冷却水系冷凍機 (B) の自動停止について説明し、現場を確認しました。 ・ 荒浜側立坑付近のケーブル洞道内の火災について <確認内容> 2018年11月1日に発生したケーブル洞道内の火災について、その後の対応状況を説明し、現場を確認しました。