

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2022年12月9日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2022年11月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年8月6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年2月19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年9月19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年2月11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年1月25日から開始) 6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年3月26日から開始) 7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年8月23日から開始)</p>

件名	状況確認
確認日	2022年12月9日
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 7号機 循環水系配管 (A) 欠損部の復旧状況 <確認内容> 10月26日に公表した7号機循環水系配管 (A) 配管の欠損に関して、 復旧の状況を写真にて確認しました。 ・ 7号機 タービン系の主要設備の健全性確認状況 <確認内容> 7号機で実施しているタービン系の主要設備の健全性確認状況に関し て、循環水ポンプ、復水系、給水系の現場を確認しました。