

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2023年 4月11日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2022年 3月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年 8月 6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年 2月 19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年 9月 19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年 2月 11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年 1月 25日から開始) 6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年 3月 26日から開始) 7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認 (4月実施分)
確認日	2023年 4月11日
概要	<p>・7号機原子炉系主要設備の健全性確認(燃料取替機で発生した不適合事象)について</p> <p><確認内容> 7号機燃料取替機の健全性確認時に発生した不適合事象に関して、発生時の状況を説明しました。</p> <p>・6号機燃料プールへのロープ落下事象について</p> <p><確認内容> 2月21日に公表した6号機燃料プールへのロープ落下事象について、発生時の状況を説明し、原子炉建屋見学室(非管理区域)から窓越しにて現場の状況を確認しました。</p> <p>・7号機主蒸気隔離弁、主蒸気逃し安全弁の現場確認について</p> <p><確認内容> 7号機主蒸気隔離弁(内側・外側)、主蒸気逃し安全弁について、健全性確認の概要等を説明し、現場の状況を確認しました。</p>