

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2023年 10月 11日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2023年 9月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年 8月 6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年 2月 19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年 9月 19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年 2月 11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年 1月 25日から開始) 6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年 3月 26日から開始) 7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認
確認日	2023年 10月 11日
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号機 無停電電源装置の停止について <確認内容> 8月28日に発生した6号機無停電電源装置の停止事象について、事象の概要を説明し、現場の状況を確認しました。 ・ 中央制御室の被ばく対策について <確認内容> 中央制御室の被ばく対策について、概要を説明し、現場の状況を確認しました。 ・ 復水移送ポンプの概要について <確認内容> 緊急時における復水移送ポンプの役割について、概要を説明し、現場の状況を確認しました。