

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2025年 12月9日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2025年 11月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年 8月 6日から開始)      2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年 2月 19日から開始)      3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年 9月 19日から開始)      4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年 2月 11日から開始)      5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年 1月 25日から開始)      6号機 第10回定期事業者検査中 (2012年 3月 26日から開始)      7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年 8月 23日から開始)</p>

件名	状況確認 (12月実施分)
確認日	2025年 12月9日
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号機および7号機監視測定設備の機能喪失事象の復旧について &lt;確認内容&gt; 6号機および7号機監視測定設備の機能喪失事象の復旧について 概要を説明しました。</li> <li>緊急時における除熱・注水機能の概要について &lt;確認内容&gt; 緊急時における除熱・注水機能について概要を説明し、 現場を確認しました。</li> </ul>