

件名	発電所の運転保守状況
通報日	2026年 6月10日
概要	<p>柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2026年 5月)</p> <p>1号機 第16回定期事業者検査中 (2011年8月6日から開始)  2号機 第12回定期事業者検査中 (2007年2月19日から開始)  3号機 第10回定期事業者検査中 (2007年9月19日から開始)  4号機 第10回定期事業者検査中 (2008年2月11日から開始)  5号機 第13回定期事業者検査中 (2012年1月25日から開始)  6号機 営業運転中 (定格熱出力一定運転)  発電電力量1,042,466MWh  設備利用率103.3%  &lt;備考&gt;  ・定格熱出力一定運転  2026年5月1日0:00~5月15日21:30  (発電機出力:1401~1407MWh)  ・定格熱出力一定運転  2026年5月16日15:10~5月31日24:00  (発電機出力:1399~1407MWh)  ※制御棒パターン調整  2026年5月15日21:30~5月16日15:10  7号機 第10回定期事業者検査中 (2011年8月23日から開始)</p>

件名	状況確認 (6月実施分)
確認日	2026年 6月15日
概要	<p>・停止プラントの維持・管理について  &lt;確認内容&gt;  停止プラントの維持・管理について概要を説明し、現場の状況を確認いただきました。</p> <p>・燃料健全性の監視について  &lt;確認内容&gt;  燃料健全性の監視について、概要を説明しました。</p>