

件 名	発電所の運転保守状況
通報日	2026年 7月7日
概 要	柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2026年 6月) 1号機 第16回定期事業者検査中(2011年8月6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中(2007年2月19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中(2007年9月19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中(2008年2月11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中(2012年1月25日から開始) 6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量1,004,794MWh 設備利用率102.9% <備考> ・定格熱出力一定運転 2026年6月1日0:00～6月29日21:31 (発電機出力:1389～1403MWh) ・定格熱出力一定運転 2026年6月30日13:45～6月30日24:00 (発電機出力:1391～1394MWh) ※制御棒パターン調整 2026年6月29日21:31～6月30日13:45 7号機 第10回定期事業者検査中(2011年8月23日から開始)

件 名	状況確認(定例)
確認日	2026年 7月7日
概 要	・フロンガスの構外処理における手続きの未実施について <確認内容> フロンガスの構外処理における手続きの未実施について概要を説明しました。 ・7号機F E I系フランジ部からの海水漏えい事象について <確認内容> 7号機F E I系フランジ部からの海水漏えい事象について概要を説明し、 現場の状況を確認いただきました。