

件 名	発電所の運転保守状況
通報日	2026年 9月8日
概 要	柏崎刈羽原子力発電所1・2・3・4・5・6・7号機運転保守状況 (2026年 8月) 1号機 第16回定期事業者検査中(2011年8月6日から開始) 2号機 第12回定期事業者検査中(2007年2月19日から開始) 3号機 第10回定期事業者検査中(2007年9月19日から開始) 4号機 第10回定期事業者検査中(2008年2月11日から開始) 5号機 第13回定期事業者検査中(2012年1月25日から開始) 6号機 営業運転中(定格熱出力一定運転) 発電電力量1,026,098MWh 設備利用率101.7% <備考> ・定格熱出力一定運転 2026年8月1日0:00～8月4日22:00 (発電機出力:1381～1387MWh) ・定格熱出力一定運転 2026年8月5日12:40～8月31日24:00 (発電機出力:1372～1386MWh) ※制御棒パターン調整 2026年8月4日22:00～8月5日12:40 7号機 第10回定期事業者検査中(2011年8月23日から開始)

件 名	状況確認(定例)
確認日	2026年 9月8日
概 要	・4号機 運転員専用入退域室の扉(管理区域境界扉)の未施錠について <確認内容> 4号機 運転員専用入退域室の扉(管理区域境界扉)の未施錠について概要を説明し、現場の状況を確認いただきました。 ・液体廃棄物処理系について <確認内容> 液体廃棄物処理系について概要を説明し、大湊側放水口について現場の状況を確認いただきました。