

原子炉開放・炉内点検の状況について（午後3時現在）

平成19年11月22日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
広報部

本日の原子炉開放・炉内点検の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

原子炉開放・炉内点検予定および実績

号機 (運転状況)	原子炉開放 作業	炉内点検			
		燃料移動作業	フェーズ1	フェーズ2	フェーズ3
1号機 (定検中)	- *1	H19.8.21~H19.12.11 予定			
		- *1	H19.8.21~ H19.8.23完了	H19.9.14~ H19.10.1完了	H19.11.26~ H19.12.11 予定
2号機 (起動中)	H19.10.19~ H19.10.24完了	H19.10.25~H19.12.18 予定			
		H19.10.26~ H19.11.2完了	H19.11.3~ H19.11.19完了		H19.12.3~ H19.12.18 予定
3号機 (運転中)	原子炉開放作業・炉内点検に向けた準備作業中				
4号機 (運転中)	原子炉開放作業・炉内点検に向けた準備作業中				
5号機 (定検中)	H19.10.20~ H19.10.29完了	H19.10.30~			
		H19.11.3~ H19.11.20完了	H19.11.22~ H19.12.6 予定		
6号機 (定検中)	H19.11.5~ H19.11.12完了	H19.11.13~			
		H19.11.16~ H19.11.25 予定	H19.11.26~ H19.12.18 予定		
7号機 (運転中)	H19.10.2~ H19.10.8完了	H19.10.9~*2			
		H19.10.11~ H19.10.23完了	H19.11.20~ H19.11.30 予定		
運転状況については、地震発生時の状態を表す。 表中の は完了したものを表す。					

*1 1号機は、地震発生時、定期検査中で原子炉は開放されており、燃料移動作業も終了していた。

*2 7号機の引き抜けなかった制御棒1本（11月8日お知らせ済み）については、原子炉側の機器を11月17日から11月22日に点検完了。

11月22日の点検内容および結果

5号機 炉内点検（フェーズ1・2：給水スパーチャなど）

7号機 炉内点検（フェーズ1・2：炉心シュラウドなど）

本日午後3時現在では、異常は確認されておりません。

以上