

(お知らせメモ)

当所1号機における炉内点検(フェーズ3)状況について<速報>

平成19年11月26日
東京電力(株)
柏崎刈羽原子力発電所
広報部

当所1号機では、本日より炉内点検(フェーズ3)を実施しており、本日の点検状況は以下のとおりです。

点検期間

平成19年11月26日~12月11日(予定)

本日の点検範囲

制御棒案内管、中性子束計測案内管、中性子束計測案内管スタビライザ、
中性子束計測ハウジング、制御棒駆動機構ハウジング、
シュラウドサポート、炉心支持板、炉心シュラウド

本日の点検結果

損傷・変形・脱落などの異常は確認されませんでした。

以上

連絡先：柏崎刈羽原子力発電所
広報部 報道グループ
TEL：0257-45-3131

柏崎刈羽原子力発電所 1号機 炉内点検（フェーズ3）状況（H19年11月26日現在）

平成19年11月26日

東京電力株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

