

**区分：**

号機	7号機	
件名	原子炉建屋上部格納容器内（管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2月29日午後3時頃、7号機原子炉建屋上部格納容器内（管理区域）において、放射線測定作業を行っていた協力企業作業員が、仮設ハウスの中の作業状況を確認していたところ、誤って仮設局所排風機*に左手を接触させ、中指および薬指を負傷したため、業務車で病院に搬送しました。</p> <p>なお、作業員の身体に放射性物質による汚染はありません。</p> <p>* 仮設局所排風機 作業用仮設ハウスの空気を吸引してハウス内を負圧に保ち、放射性物質の拡散防止を図るために設置する機器。</p> 	
安全上の重要度 / 損傷の程度	<p>&lt; 安全上の重要度 &gt; 安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p>&lt; 損傷の程度 &gt; 法令報告要 法令報告不要 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、左手中指および薬指末節骨骨折、薬指爪損傷と診断。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">本件事象は【中越沖地震】に関連する事象ではありません。</p>	