

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 7号機タービン建屋における火災について

平成 20 年 11 月 23 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

11 月 22 日午後 9 時 49 分頃、定期検査中の当所 7 号機タービン建屋 1 階大物搬入口シャッター前エリア（管理区域）において、協力企業作業員が低圧タービン（A）ローターの洗浄作業を行っていたところ、洗浄液に引火しました。

直ちに当該作業を行っていた作業員が、消火器により初期消火を行うとともに、午後 9 時 51 分頃、消防署へ通報いたしました。

消火活動の際に、作業員 1 名が右手に軽度の火傷を負うと共に、他の 1 名が気分が悪くなり病院にて手当て、診療を受けました。

その後、消防署の現場確認により、午後 11 時 35 分に鎮火が確認されました。

原因については、調査中です。

なお、本事象による外部への放射能の影響はありません。

以 上