

柏崎刈羽原子力発電所 7号機の
燃料取り替え完了に伴う再起動について

平成 21 年 11 月 5 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当社は、漏えい燃料が確認された柏崎刈羽原子力発電所 7号機について、平成 21 年 9 月 26 日に原子炉を停止し、漏えい燃料に関する詳細調査を実施するとともに、調査で確認された漏えい燃料集合体 1 体ならびに異物フィルタなしの燃料集合体など計 100 体について、異物フィルタ付きの新燃料*に取り替えを完了したことから、11 月 8 日正午頃より原子炉を再起動する予定としております。

7号機につきましては、今後、総合負荷性能検査に向け、安全・安定運転に努めてまいります。

以 上

* 異物フィルタ付きの新燃料

燃料への異物の影響を更に低減するため、燃料の下部にフィルタ機能を持たせた燃料。