

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙について（第1報）

平成23年4月16日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災・発煙したことから、消防署へ緊急通報（119番）を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

水処理建屋

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間（当社確認時間） 19時 43分 頃

○119番通報時間 20時 14分 頃

○状況 発火 発煙 確認中

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

*発生初期の情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考（補足事項）

.....水処理建屋にて電源作業を実施していたところ、スパークにより煙が発生し、火災報知器が動作した。（けが人なし）

.....現在、煙の発生はない。

以 上