

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での発煙について（第2報：終報）

平成23年4月16日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において発煙したことから、消防署への通報を行いました。
消防の現場確認により、21時04分に火災ではないとのご判断を頂きました。

○発生場所

水処理建屋

■非管理区域 □管理区域 □屋外

○発生時間（当社確認時間） 19時 43分 頃

○状況 □発火 ■発煙 □確認中

○消防への通報時間 20時 15分 頃（一般加入電話にて） □確認中

○消防署による判断有無 21時 04分 □鎮火 ■火災でない □確認中

○当該プラントの運転状況 □運転中（変化なし） □停止中（変化なし）

□火災の影響により停止 ■対象外（共通設備）

○現時点における外部への放射能の影響 □有り ■無し □確認中

○負傷者の有無 □有り（_____名） ■無し □確認中

○自衛消防隊の出動 ■有り □無し □確認中

○備考（補足事項）

消防署による現場確認により、「消火の必要がある燃焼現象ではないことから、火災ではない」とご判断いただきました。

以 上