

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について（第1報）

平成 25 年 7 月 29 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報（119 番）を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

6号機タービン建屋 1階 SJAE室

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間（当社確認時間） 18時 49分 頃

○119番通報時間 18時 49分 頃 確認中

○状況 発火 発煙 確認中

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

*発生初期の情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考（補足事項）

.....
蛍光灯から発火があったと当社社員から現場から連絡あり。

.....
現在、現場確認中。

.....
.....
.....

以 上