

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について (第3報)

2016年 4月 21日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報 (119 番) を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

6 / 7号機 廃棄物処理建屋 地下1階

■非管理区域 □管理区域 □屋外

○発生時間 (当社確認時間) 13時 52分 頃

○状況 □発火 ■発煙 □確認中

○対象機器

7号機 定電圧浮動充電装置 (電子通信設備)

○1.19番通報時間 13時 55分 頃 □確認中

○消防署による判断有無 18時 15分現在 □鎮火 □火災でない ■確認中

○当該プラントの運転状況 □運転中 (変化なし) ■停止中 (変化なし)

□火災の影響により停止 □対象外 (屋外など)

○現時点における外部への放射能の影響 □有り ■無し □確認中

○負傷者の有無 □有り () 名 ■無し □確認中

○自衛消防隊の出動 ■有り □無し □確認中

*第3報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考 (補足事項)

7号機の定電圧浮動充電装置 (電子通信設備) から発煙を確認したことから、火は確認されていないものの、当社社員が念のために消火活動を実施しました。

その後、消防署による現場確認を行い、18時15分現在で現場に火がないことを確認いただきましたが、火災が有ったかどうかの判断をいただくには、当該の蓄電池を取り外して詳細な確認をすることが必要となったため、本日は火災の有無の判断には至りませんでした。明日以降、火災の有無の判断をいただく予定です。今後、蓄電池についての原因調査を実施します。

なお、初動の消火活動等に従事した当社社員6名が喉に違和感を訴えていましたが、健康管理室にて産業医の診察を受け、病院への搬送は不要と診断され、業務に復帰しています。

以上

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

T E L (0257)45-3131