

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について(第4報)

2016年 4月 22日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

昨日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

6 / 7号機 廃棄物処理建屋 地下1階

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間(当社確認時間) 4月21日13時52分頃

○状況 発火 発煙 確認中

○対象機器

7号機 定電圧浮動充電装置(電子通信設備)

○119番通報時間 4月21日13時55分頃 確認中

○消防署による判断有無 11時00分 鎮火 火災でない 確認中

○当該プラントの運転状況 運転中(変化なし) 停止中(変化なし)

火災の影響により停止 対象外(屋外など)

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

○負傷者の有無 有り(____名) 無し 確認中

○自衛消防隊の出動 有り 無し 確認中

*第4報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考(補足事項)

7号機の定電圧浮動充電装置(電子通信設備)からの発煙に関する続報です。

当該蓄電池に隣接する蓄電池等の撤去が完了し、発煙部の詳細調査を実施した結果、本日11時00分、消防署により火災ではないと判断されました。

なお、本事象における発煙は、希硫酸が霧状に流出した可能性が高いと推定しておりますが、今後、原因調査を継続いたします。

また、公表区分については火災ではないと判断されたことから、「公表区分Ⅲ」として取扱うことといたします。

以上

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
TEL(0257)45-3131