

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災警報の発生について (第2報) 終報

2018年1月24日  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災警報が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。

現場を確認したところ、誤報であることが判明しました。

(参考情報：第一報にてお知らせした内容)

○火災警報の発生場所

固体廃棄物貯蔵庫

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間(当社確認時間) 16時 24分 頃

○119番通報時間 16時 29分 頃 確認中

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

モニタリングポストの値は通常値です。

○備考(補足事項)

17時5分に火災報知器が停止しました。

消火設備の異常によるものであり、消防署より誤報であると判断されました。

以上

東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所  
TEL(0257)45-3131