

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所における圧力抑制室内の異物回収状況について

平成 15 年 10 月 23 日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

当所は現在定期検査中のプラントにおいて、10月10日から圧力抑制室内の点検・異物回収作業を進めておりますが、昨日(10月22日)までの回収状況は別紙の通りですのでご連絡いたします。

なお、3号機は、10月15日から点検・異物回収作業を行っていましたが、昨日終了いたしました。

以 上

圧力抑制室からの異物回収状況

(別紙)

プラント	品番	回収時			昨日回収
		品名	回収後寸法(cm)	回収日	
1号機	1	グラインダ	36 × 10	H15.10.17	
		ポリ袋(グラインダが入っていた袋)	80 × 50	H15.10.17	
	2	防塵マスク	13 × 8	H15.10.17	
	3	ブライヤー	14 × 4	H15.10.17	
	4	作業靴(片足:左)	30 × 10	H15.10.17	
	5	ケース入りビデオテープ	19 × 10	H15.10.17	
	6	リング状の金具	5 × 3	H15.10.17	
	7	ビニールの切れ端	10x10	H15.10.18	
	8	針金	3	H15.10.18	
	9	針金	40	H15.10.18	
	10	金属片	2.5X2.5	H15.10.18	
	11	保温材カバー	38X25	H15.10.18	
	12	ひも	160	H15.10.18	
	13	保温材	25X15	H15.10.18	
	14	インシロック	5X6	H15.10.18	
	15	針金	18	H15.10.18	
	16	プラスチックの止め具	径2X4.2	H15.10.18	
	17	ヘルメットのサイズ調整用つまみ	径3	H15.10.18	
	18	針金	2X2	H15.10.18	
	19	ビニールシート片	10X7	H15.10.18	
	20	ナット	1.5	H15.10.18	
	21	タッピングビス	1.5X0.3	H15.10.18	
	22	プラスチック片	3X1.5X0.7	H15.10.18	
	23	針金	16	H15.10.20	
	24	難燃テープ	径7.5	H15.10.20	
	25	タッピングビス	1.5X0.3	H15.10.20	
	26	針金	5	H15.10.20	
	27	懐中電灯	16.5 × 5.5	H15.10.22	*
	28	ビニールテープ片	10	H15.10.22	*
29	インシロック	5.5	H15.10.22	*	
2号機	1	キムタオル	—	H15.10.16	
	2	テープ片	2.5 × 8	H15.10.16	
	3	ひも	12	H15.10.21	
3号機	1	スミヤろ紙	径5	H15.10.19	
	2	ビニールテープ片	20	H15.10.19	
	3	紙テープ片	5 × 30	H15.10.19	
	4	ビニール袋	50 × 105	H15.10.19	
	5	リベット	2	H15.10.19	
	6	針金	50	H15.10.19	
	7	レデューサー	径1.5 × 2	H15.10.19	
	8	防塵マスク用ダストフィルタ	径8 × 2	H15.10.20	
	9	エアチューブ用継手(2個)	1 × 3	H15.10.20	
	10	マジックのキャップ	径2 × 4	H15.10.20	
	11	レデューサー	径1.5 × 2	H15.10.20	
	12	針金	11	H15.10.20	
	13	針金	5	H15.10.20	
	14	針金	10	H15.10.20	
	15	針金	5	H15.10.20	
	16	テープ片	5 × 15	H15.10.20	
	17	キムタオル	12 × 14	H15.10.20	
	18	スミヤろ紙	径5	H15.10.20	
	19	針金	11	H15.10.20	
	20	針金	6.5	H15.10.20	

圧力抑制室からの異物回収状況

(別紙)

プラント	品番	回収時			昨日回収
		品名	回収後寸法(cm)	回収日	
3号機	21	針金	5	H15.10.20	
	22	マグネット	1.5×1	H15.10.20	
	23	ビニールテープ片	15	H15.10.20	
	24	スミヤろ紙	径5	H15.10.20	
	25	ガラス状のもの	2×1	H15.10.20	
7号機	1	ビニールのひも	60	H15.10.14	
	2	テープ片	4.5×6.5	H15.10.14	
	3	テープ片	3×10	H15.10.14	
	4	テープ片	7×5	H15.10.14	
	5	テープ片	18×5	H15.10.14	
	6	テープ片	2×3	H15.10.14	
	7	テープ片	1.5×6	H15.10.14	
	8	ひも	15	H15.10.14	
	9	テープ片	5×14	H15.10.14	
	10	テープ片	4×8.5	H15.10.14	
	11	PTスプレイ缶のキャップ	径3.5×高さ3	H15.10.14	
	12	一斗缶のキャップ封印	径4×高さ1	H15.10.14	
	13	シートの切れ端	0.5×3	H15.10.14	
	14	ビニールの切れ端	2×4	H15.10.14	
	15	テープ片	2.5×3	H15.10.14	
	16	テープ片	1.5×2	H15.10.14	

回収後寸法については、概略値を記載しております。