

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 4号機原子炉付属建屋における
火災報知器の発報について

平成 16 年 10 月 21 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所 4号機は定期検査中ですが、原子炉付属建屋 2階中央制御室用送排風機室(非管理区域)において、平成 16 年 10 月 21 日午後 8 時 4 分頃、火災報知器が発報したことから、午後 8 時 5 分頃、消防署へ通報しました。

当社運転員が同室内へ急行したところ、若干もやがかかった状況ではありましたが、火のないことを確認しております。

現在、消防署による現場確認を受けております。

なお、これによる周辺への放射能の影響はありません。

以 上