

## 柏崎刈羽原子力発電所 1 号機の原子炉手動停止について

平成 17 年 2 月 4 日  
東京電力株式会社

当社・柏崎刈羽原子力発電所 1 号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、定格熱出力一定運転中のところ、本日午前 10 時 30 分頃、タービン建屋地下 2 階復水器近くの小口径配管（外径約 6 cm）からモヤ状に蒸気が漏えいしていることを、パトロール中の当社社員が発見いたしました。

本事象は直ちに運転に影響を及ぼすものではありませんが、点検および原因調査のため、午前 11 時 45 分からプラントの停止操作を開始いたしました。

なお、これによる外部への放射能の影響はありません。

以 上