

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 3号機原子炉格納容器漏えい率検査について

平成 17 年 5 月 11 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所 3号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、平成 17 年 1 月 18 日より第 8 回定期検査を開始し、平成 17 年 1 月 31 日より原子炉格納容器漏えい率検査の準備作業を行ってまいりました。

平成 17 年 4 月 20 日に原子炉格納容器内の昇圧を開始し、22 日、午前 9 時より定期検査データの測定を開始しておりました。データ測定は午後 3 時に終了し、検査データについて、原子力安全・保安院から原子炉格納容器の気密性を判断するための漏えい率が判定基準を満たしていることをご確認いただきましたのでお知らせいたします。

なお、検査結果は以下のとおりです。

定期検査データ記録

検査日 データ測定時間	漏えい率測定値 (判定基準：0.45% / 日以下)
4 月 22 日 (金) 9:00 ~ 15:00	0.05% / 日以下

以 上