

区分：Ⅲ

号機	7号機	
件名	原子炉圧力容器内の清掃における異物の確認について	
不適合の概要	<p>2020年9月7日から実施している7号機原子炉圧力容器の炉内清掃については、9月14日に異物（約120mmの金属製の切り屑のような物、1本）を確認し回収しております。（2020年9月15日お知らせ済み）</p> <p>その後の清掃作業において、9月24日までに新たに異物（金属製ワイヤー、4本）を確認し回収しましたのでお知らせいたします。</p> <p>現在、7号機は停止中であり、原子炉圧力容器内の燃料はすべて使用済燃料プールで保管されていることから、確認した異物が燃料の健全性に影響を与えることはありません。</p> <div data-bbox="571 1021 1171 1355" data-label="Image"> </div> <p>確認した異物（金属製ワイヤー）の一部</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>当該の清掃作業は9月30日までを予定しております。引き続き、清掃作業を継続しており、今後、異物が確認された場合は作業がすべて終了した後にまとめてお知らせいたします。</p>	