

柏崎刈羽原子力発電所 7号機の新規制基準に基づく安全対策工事における
一部工事の未完了について

2021年1月27日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

当社は、2021年1月12日に柏崎刈羽原子力発電所7号機の新規制基準に基づく安全対策工事が完了したことをお知らせし、その後、設備の健全性を確認する検査を進めておりました。

本日、7号機の安全対策工事の一部である、6、7号機中央制御室用の陽圧化空調機が保管されている区域^{※1}のダンパー^{※2}の設置工事について、完了していないことを確認しました。

この工事は6号機の安全対策工事として工事管理を行っていたため、7号機の安全対策工事完了時点で未完了であることを確認することができず、6号機の安全対策工事を進める中で判明したものです。

今後、同様のことが無いかを改めて徹底して確認するとともに、当該の工事については、できるだけ早期に完了するように取り組んでまいります。

なお、その他の工事の検査については、予定通り進めてまいります。

引き続き、工事や検査の状況について、しっかりと説明してまいります。

※1 6、7号機コントロール建屋内の計測制御電源盤区域

※2 室外とつながる空調ダクトから消火ガスの流出を防止するための装置

以 上