

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について (第2報) 続報・**最終報**

2021年9月6日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

TEL: 0257-45-3131

本日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ緊急通報(119番)を行いました。状況は以下の通りです。

発生場所	3号機 タービン建屋 地下3階	
	管理区域 : 非 管理区域	
発生時刻 (当社確認時刻)	11時 01分 頃	
状況	発火 ・ 発煙	
燃えたもの	電源ケーブルの被覆 (詳細確認中)	
消防署による判断	12時 35分 頃 (火災判断時刻)	
	確認中	火災でない ・ 火災 ・ 鎮火
当該プラントの運転状況	運転中 ・ 停止中	
当該プラントへの影響	影響無し ・ 影響有り	
負傷者の有無	確認中	無し 有り (名)
現時点における外部への放射能の影響	確認中	無し ・ 有り

○備考 (補足事項)

発煙が確認されたのは、IA ドライヤーという流量を制御する弁等に使用する圧縮空気から湿分を除去する設備です。当該機器は定例の切替のために機器を運転した際に発煙が確認されたため、直ちに停止しました。これにより、発煙は停止しております。なお、公設消防による現場確認の結果、11時47分に鎮火判断されました。また、現時点で少なくとも電源ケーブルの被覆に焼損が確認されていることから、12時35分に火災と判断されました。具体的な焼損部や原因等につきましては、今後調査いたします。

以上