

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での**火災・発煙**の発生について (第2報)

20 25 年 03 月 10 日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所
TEL : 0257-45-3131

本日、当所において**火災・発煙**が発生したことから、消防署へ緊急通報 (119 番) を行いました。状況は以下の通りです。

発生場所	6 号機 非常用ディーゼル発電機 (C) 制御盤室	
	管理区域 ・ 非管理区域	
発生時刻 (当社確認時刻)	10 時 04 分 頃	
状況	発火 ・ 発煙	
燃えたもの	制御盤内	
消防署による判断	時 分 頃	
	確認中	火災でない ・ 火災 ・ 鎮火
当該プラントの運転状況	運転中 ・ 停止中	
当該プラントへの影響	影響無し ・ 影響有り	
負傷者の有無	確認中	無し ・ 有り (名)
現時点における外部への放射能の影響	確認中	無し ・ 有り

*第2報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考 (補足事項)

本日 (3/10) お知らせしました、6号機1階非常用ディーゼル発電機 (C) 制御盤室での発煙についての続報です。

初期消火により10:18に発煙は止まっています。

東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

現在、公設消防により現場を確認中です。
発煙発生箇所のディーゼル発電機制御盤は点検中であり、保安規定におけるディーゼル発電機の要求台数を満足しており、原子炉安全上に影響はありません。

以上