

区分：Ⅲ

号機	6 号機	
件名	非常用ディーゼル発電機（C）の自動停止について	
不適合の概要	2025 年 4 月 15 日、午前 11 時 8 分頃、原子炉建屋 1 階（非管理区域）において、非常用ディーゼル発電機（C）の 24 時間確認運転を終え、停止操作へ入る前に、発電機の出力が下がり保護装置が作動したことから、発電機が自動停止しました。 なお、今回の事象による外部への放射能の影響はありません。 非常用ディーゼル発電機は、安全上重要な機器に該当しますが、現時点において保安規定に基づく機能要求台数は、他の 2 台（A、B）にて満足しています。	
安全上の重要度／損傷の程度	＜安全上の重要度＞ 安全上重要な機器等 / その他	＜損傷の程度＞ ☐ 法令報告要 ☐ 法令報告不要 ☒ 調査・検討中
対応状況	設備の外観点検および、操作履歴等の確認を実施しましたが、設備の不具合は確認されておりません。引き続き、停止に至った原因の調査を実施し、再発防止対策を講じてまいります。	

発生場所概略図

