

# 柏崎刈羽原子力発電所DATA・BOX(2015年4月)

2015年4月9日

## ① 発電所運転状況

プラント名	現在の 運転(発電)状況	前回定期検査	過去1年間の運転状況												補足説明
			5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
1号機 110万kW (1985.9.18運開)	停止中 第16回定期検査中 定検停止期間:2011.8.6~	第15回 2007.5.4 ~ 2010.8.4 停止期間 2007.5.4 ~ 2010.6.6 (1130日) (原子炉起動2010.5.31)	第16回定検による停止!												
2号機 110万kW (1990.9.28運開)	停止中 第12回定期検査中 定検停止期間:2007.2.19~	第11回 2005.9.3 ~ 2006.5.9 停止期間 2005.9.3 ~ 2005.12.25 (114日) (原子炉起動2005.12.22)	第12回定検による停止!												
3号機 110万kW (1993.8.11運開)	停止中 第10回定期検査中 定検停止期間:2007.9.19~	第9回 2006.5.12 ~ 2006.9.15 停止期間 2006.5.12 ~ 2006.7.27 (77日) (原子炉起動2006.7.24)	第10回定検による停止!												
4号機 110万kW (1994.8.11運開)	停止中 第10回定期検査中 定検停止期間:2008.2.11~	第9回 2006.4.9 ~ 2007.1.11 停止期間 2006.4.9 ~ 2006.12.14 (250日) (原子炉起動2006.12.11)	第10回定検による停止!												
5号機 110万kW (1990.4.10運開)	停止中 第13回定期検査中 定検停止期間:2012.1.25~	第12回 2006.11.24 ~ 2011.2.18 停止期間 2006.11.24 ~ 2010.11.25 (1463日) (原子炉起動2010.11.18)	第13回定検による停止!												
6号機 135.6万kW (1996.11.7運開)	停止中 第10回定期検査中 定検停止期間:2012.3.26~	第9回 2010.10.31 ~ 2011.3.9 停止期間 2010.10.31 ~ 2011.1.26 (88日) (原子炉起動2011.1.23)	第10回定検による停止!												
7号機 135.6万kW (1997.7.2運開)	停止中 第10回定期検査中 定検停止期間:2011.8.23~	第9回 2010.4.18 ~ 2010.7.23 停止期間 2010.4.18 ~ 2010.6.28 (72日) (原子炉起動2010.6.26)	第10回定検による停止!												

※プラント名欄に記載してある出力は「定格電気出力」

## ② 発電所設備利用率(%) (3月末現在)

3月	0.0%
2014年度累計	0.0%
運転開始後累計	54.7%

## ③ 発電所発電電力量(万kWh) (3月末現在)

3月	0
2014年度累計	0
運転開始後累計	87,487,412

## ④ ドラム缶発生量(本) (2014年度第3四半期)

当期発生本数	904
貯蔵庫累積貯蔵本数	31,411
貯蔵庫保管容量	45,000

## ⑤ 使用済燃料貯蔵体数(体) (2014年度第3四半期)

使用済燃料貯蔵プール貯蔵体数	13,734
使用済燃料貯蔵プール管理容量	16,915
使用済燃料貯蔵プール貯蔵容量	22,479

## ⑥ 従業員登録データ(人) (4月1日現在)

		東京電力	協力企業	比率
県内	柏崎市	831	2,282	55%
	刈羽村	91	181	5%
	その他	117	993	20%
	小計	1,039	3,456	80%
県外		94	1,039	20%
合計		1,133	4,495 (3,485*)	-
		5,628		100%
協力企業社数(社)		740		

※ 4月1日の協力企業構内入構者数

## ⑦ 来客情報(人) (3月末現在)

	3月	年度累計
地元	676	9,277
県内	503	7,469
県外	452	9,593
国外	2	181
合計	1,633	26,520

## ⑧ 今後の主なスケジュール

予定日	内容
4月14日	日本商工会議所による当発電所のご視察
4月23日	定例の記者説明会
5月14日	次回定例所長会見

インターネットホームページアドレス  
<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/index-j.html>

東京電力株式会社  
 柏崎刈羽原子力発電所  
 広報部  
 0257-45-3131(代)

プレス公表（運転保守状況）

2015年4月9日

No.	お知らせ日	号 機	件 名	内 容
①	2015年 3月31日	5号機	タービン建屋（管理区域）における火災・ 発煙の発生について（区分Ⅰ）	<p>（発生状況）                      2015年3月31日、10時25分頃、停止中の5号機タービン建屋2階オペレーティングフロア（管理区域）において、協力企業の作業員2名が定検用分電盤内にある漏電遮断器の点検作業を行っていた際、盤内から炎と煙が発生しました。協力企業の作業員が初期消火を行うと共に当社社員が119番通報を行い、公設消防による現場確認が行われ、11時15分頃、鎮火が確認されました。その後、当該作業に従事していた協力企業の作業員1名に火傷の可能性があったことから、病院にて診察をしていただいた結果、「左手のⅡ度熱傷」と診断されました。                      なお、今回の火災に伴う外部への放射能の影響はありません。</p> <p>（対応状況）                      火災が発生した原因については、現在、調査中です。</p>

# 5号機タービン建屋における火災発生現場の状況



拡大写真

