

(お知らせメモ)

中央制御室床下における分離板に係る点検状況について

2017年4月27日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所は現在、1, 2, 3, 6号機の中央制御室床下において、水平分離板および垂直分離板の設置状況について点検を進めておりますが、4月26日時点までの点検状況は以下の通りです。

現在、1, 2号機の垂直分離板について点検を実施しておりますが、4月13日の公表以降も新たな不適合は確認されませんでした。引き続き点検を実施してまいります。

【点検状況】

<垂直分離板>

号機	点検の進捗率	不適合是正枚数	点検計画・実績
1号機	99%	0枚	3月6日～5月中旬
2号機	98%	0枚	3月6日～5月中旬
3号機	100%	0枚	点検終了
6号機	100%	0枚	点検終了*

※ 2016年6月頃に行った垂直分離板の転倒防止措置実施時に併せて点検を行っており、新たな不適合がないことを確認済み。

以 上

【本件に関するお問い合わせ】
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131 (代表)