

## プレス公表（運転保守状況）

No.	お知らせ日	号機	件名	内容
	2017年 7月12日 7月21日	2号機	2号機 原子炉建屋（管理区域）防火壁貫通部の防火処置未実施について（区分）	<p>【発生状況】 2017年7月11日、2号機原子炉建屋地下1階および地下5階（管理区域）の階段室において、防火区画として設定している壁の貫通部に対して、防火処置が施されていない箇所が計2箇所あることを確認しました。</p> <p>このため状況調査を行った結果、当該貫通部の状態は、建築基準法に抵触すると判断しました。</p> <p>【対応状況】 当該貫通部については、2017年7月19日モルタル詰めによる補修を行い防火処置を速やかに実施しました。</p> <p>今後、他号機を含めて10月末までを目途に防火区画における防火処置未実施箇所の有無を点検することとし、点検の結果については別途取りまとめてお知らせいたします。点検において是正が必要な箇所を確認した場合は、適切に防火処置を行ってまいります。</p>
	2017年 7月13日	-	発電所構内（屋外）のボーリング作業におけるけが人の発生について（区分）	-
	2017年 7月21日	-	発電所構内（屋外）の車両検査場におけるけが人の発生について（区分）	-
	2017年 8月4日	7号機	7号機（屋外）取水口付近における体調不良者の発生について（区分）	-