

(お知らせメモ)

## 中央制御室空調ダクトの点検状況について

2018年2月8日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

当所では現在、1号機から7号機の中央制御室換気空調系ダクトについて点検を進めておりますが、2月7日時点までの点検状況は以下の通りです。

現状、法令報告となる事象は発生していません。

### 【点検状況】

号機	点検開始日	点検終了日	点検状況
1号機	2018年2月19日予定	—	—
2号機	2018年2月21日予定	—	—
3号機	2017年12月11日	—	—
4号機	2018年2月21日予定	—	—
5号機	2017年7月27日	—	—※1
6号機	2017年5月29日	2017年12月15日	良
7号機	2017年4月28日	2017年12月8日	良※2

### 【特記事項】

- ・前回の公表（1月25日）以降、新たな不適合は確認されませんでした。

<以下、お知らせ済みの内容>

※1：中央制御室換気空調系ダクト外気取入口点検時、微小な腐食孔2箇所を確認しました。当該ダクトの応急処置は実施済みです。

※2：中央制御室換気空調系ダクトおよびコントロール建屋常用電気品区域空調ダクト外気取入口点検時、微小な腐食孔5箇所を確認しました。当該ダクトの応急処置は実施済みです。

**【本件に関するお問い合わせ】**  
東京電力ホールディングス株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所 広報部 0257-45-3131（代表）