

プレス公表（運転保守状況）

2019年9月12日

No.	お知らせ日	号機	件名	内容
①	2018年 8月30日 9月6日 9月12日 10月3日 10月29日 12月4日 12月12日 2019年 1月31日 2月28日 3月5日 3月18日 4月12日 5月30日 6月18日 8月22日	1号機	非常用ディーゼル発電機の過給機の軸固着について（区分Ⅰ）	<p>【事象の発生】 当社柏崎刈羽原子力発電所は、2018年8月30日に発生した1号機の非常用ディーゼル発電機の出力低下の原因調査をしていましたが、9月6日に過給機の軸が固着していることを確認しております。</p> <p>【対応状況】 8月22日、原子力規制委員会において、「第1回非常用ディーゼル発電機過給機の点検に係る意見交換」が開催され、当所他号機も含めた今後の点検実施方針とスケジュールについてご説明させていただきます。</p> <p style="text-align: right;">（2019年8月22日にお知らせ済み）</p>