

プレス公表（運転保守状況）

2019年12月12日

No.	お知らせ日	号機	件名	内容
①	2019年 11月15日	7号機	原子炉建屋東側エリア（屋外）における油漏れについて（区分Ⅲ）	<p>【事象の発生】 2019年11月15日午前9時10分頃、7号機原子炉建屋東側エリア（屋外）において、発電機への給油をしていたタンクローリーの給油ホース付け根部より、軽油が漏れている（漏れ量は1リットル程度）との連絡を協力企業より受けました。そのため、公設消防に一般回線にて情報提供しております。 午前10時50分、公設消防による現場確認の結果、本件は給油をしていた企業が所有する移動タンク貯蔵所※（タンクローリー）からの漏えいに該当すると判断されました。</p> <p>※移動タンク貯蔵所：車両に固定されたタンクで危険物を貯蔵、取り扱う施設で、一般的にはタンクローリーと呼ばれている。</p> <p>（安全性、外部への影響） 漏れた油には放射性物質は含まれておらず、外部への放射能の影響はありません。 また、漏れた油は作業エリアでとどまっており環境への影響はありません。</p> <p style="text-align: right;">（2019年11月15日にお知らせ済み）</p> <p>【対応状況】 <u>本事象について、現在再発防止対策を検討しております。</u></p>

【参考】プレス公表 継続対応中件名リスト

2019年12月12日

号 機	件 名
—	1～5号機および荒浜側焼却建屋（管理区域および非管理区域）避難経路扉の開閉に関する不適合について（区分Ⅲ）