

プレス公表（運転保守状況）

2024年3月14日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

発生日	2024年2月16日		
号機	6	件名	廃棄物処理建屋（管理区域）における水たまりの発見について（区分：Ⅲ）
<p>【事象の発生】 2024年2月16日午前11時40分頃、協力企業社員からの連絡を受け、パトロール中の当社社員が廃棄物処理建屋地下2階の建屋間連絡通路にて、水たまりがあることを発見しました。 現場を調査した結果、水の量は約800リットル（通路幅2m×長さ40m×深さ1cm）であり、その水に放射性物質は含まれておりませんでした。 なお、当該水たまりはそのエリアにとどまっており、他のエリアへの拡がりはありません。</p> <p>【対応状況】 今後、原因調査と再発防止を検討してまいります。</p>			

①

（2024年2月16日にお知らせ済み）

【参考】プレス公表 継続対応件名リスト

号機	5	件名	原子炉建屋1階ケーブルトレイ貫通部からの空気の流れの確認について（区分：Ⅲ）	発生日	2022年8月17日
号機	6	件名	中央制御室換気空調系給気エアフィルタ破損について（区分：Ⅲ）	発生日	2023年8月8日
号機	5	件名	原子炉建屋（管理区域）における水の漏えいについて（区分：Ⅲ）	発生日	2023年11月21日