

柏崎刈羽原子力発電所 6号機における 主要設備の健全性確認の進捗について

2025年2月13日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

- 循環水系（①）について1月24日までに機能を確認済
- 復水・給水系および復水浄化系（②）について、1月20日より復水・給水ポンプを起動し、1月31日までに機能を確認済
- 現在、復水器および気体廃棄物処理系（③）について準備中

全体概要図

