

< 実績に関する修正履歴 >

最終更新日時：平成 29 年 1 月 23 日午後 3 時

「平成 24 年 1 月 1 日以降の実績」に関する修正履歴

修正日	項 目	内 容
H29.1.23	[2017 年 1 月 23 日午後 3 時現在]	(サブドレン他水処理施設の状況) サブドレン他水処理施設一時貯水タンクAの分析結果[採取日1月16日]について、記載に誤りがありましたので、以下の通り訂正させていただきます。 (誤)・1月20日午前10時10分より港湾内への排水を開始。 (正)・1月21日午前10時10分より港湾内への排水を開始。
H28.11.29	「平成 28 年 11 月 29 日午後 3 時現在」	(H4, H6 エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果)の<最新のパトロール結果>に「運転中」と記載されているため、削除した。
H28.4.12	「平成 28 年 2 月 17 日午後 3 時現在」～ 「平成 28 年 4 月 11 日午後 3 時現在」	「平成 28 年 2 月 17 日午後 3 時現在」から「平成 28 年 4 月 11 日午後 3 時現在」まで、1号機使用済燃料プール循環冷却系の運転状況について、記載に誤りがありましたので、以下の通り訂正させていただきます。 (1号機(2012年4月19日廃止)) (誤)・使用済燃料プール循環冷却系停止中 (正)・使用済燃料プール循環冷却系運転中
H27.4.27	「平成 27 年 4 月 27 日午後 3 時現在」	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(プロセス建屋)と移送先を記載しておりましたが、(高温焼却炉建屋)に訂正させていただきます。
H27.3.4	「平成 27 年 3 月 4 日午後 3 時現在」	3月4日発生したタンクローリーから油が漏れているとの連絡について、同日午前10時20分に「富岡消防署」通信司令室へ一般回線にて連絡と記載しておりましたが、正しくは「双葉消防本部」と訂正させていただきます。
H27.2.16	「平成 27 年 2 月 16 日午後 3 時現在」	2月16日に発生した発電所構内北側にある瓦礫一時保管エリアA1のAテントにおける屋根の一部が破損したことについて、「巡視点検中の当社社員が発見」と記載しておりましたが、正しくは「当社社員が確認」と訂正させていただきます。
H27.1.15	「平成 27 年 1 月 14 日午後 3 時現在」	<1～4号機タービン建屋東側の状況> 最新のサンプリング結果における前々回の採取日について、以下の通り訂正させていただきます。 (誤) ほぼ前々回(1/18採取)の測定結果と同程度 (正) ほぼ前々回(1/8採取)の測定結果と同程度
H26.11.5	「平成 26 年 1 月 5 日午後 3 時現在」	<4号機(平成 24 年 4 月 19 日廃止)> 使用済燃料プールからの燃料の移動状況について、以下の通り訂正させていただきます。 (誤)使用済燃料プールから共用プールへ燃料移動中 (正)使用済燃料プールから共用プールへの燃料移動終了(平成 26 年 11 月 5 日) 残りの新燃料については、6号機使用済燃料プールへ移動予定

H26.9.10	「平成 26 年 9 月 9 日午後 3 時現在」	9 月 9 日に発生した D エリア内 D5 タンク止水弁の閉止フランジからの水の滴下について、漏えい発見時間および漏えい停止時間を以下の通り訂正させていただきます。 ・漏えい発見時間 (誤)午前 10 時 32 分頃 (正)午前 10 時 30 分頃 ・漏えい停止時間 (誤)午前 11 時 5 分 (正)午前 10 時 31 分
H26.9.7	「平成 26 年 9 月 6 日午後 3 時現在」	< 3 号機使用済燃料プール水の放射能分析の結果 > コバルト 60 について、「 1.1×10^0 Bq/cm ³ 」と記載しておりましたが、正しくは「検出限界値未満(検出限界値: 1.1×10^0 Bq/cm ³)」です。お詫びして訂正させていただきます。
H26.8.27	「平成 26 年 8 月 27 日午後 3 時現在」	ジェットポンプ計装ラックラインを用いた R P V 内への窒素封入試験についての記載を訂正しております。
H26.8.25	「平成 26 年 8 月 24 日午後 3 時現在」	< 地下水バイパスの状況 > 地下水バイパス一時貯留タンクグループ 3 に貯蔵した水の排水開始日時について、「8 月 14 日」と記載しておりましたが、正しくは「8 月 24 日」です。お詫びして訂正させていただきます。
H26.8.14	「平成 25 年 8 月 5 日午後 3 時時点」～ 「平成 25 年 8 月 13 日午後 3 時時点」	< H4, H6 エリアタンク周辺観測孔タンクパトロール結果 > 「新たな高線量当量率箇所(線による 70 μm 線量当量率)は確認されていない(一部実施できない場所を除く)。」と記載しておりますが、当該期間の「(一部実施できない場所を除く)」の記載は誤りでした。お詫びして訂正させていただきます。
H26.4.22	「平成 26 年 4 月 19 日午後 3 時現在」	4 月 16 日に発生した、多核種除去設備(ALPS)高性能容器(HIC)のオーバーフロー範囲について「約 6 m × 約 6 m × 3 m」と記載しておりましたが、正しくは「約 6 m × 約 6 m × 3 cm」です。お詫びして訂正させていただきます。
H26.4.15	「平成 26 年 4 月 15 日午後 3 時現在」	H5 タンクエリア脇に設置したプラスチックタンクからの漏えいについて、当該タンクに堰内から回収した水(堰内床面の泥を含む)を貯留していた時期を、「平成 25 年度末頃」と記載しておりましたが、正しくは「平成 25 年末頃」です。お詫びして訂正させていただきます。
H26.4.15	「平成 26 年 4 月 15 日午後 3 時現在」	焼却建屋の水深について、詳細測定の結果、評価を修正した旨を追記しております。
H26.3.11	「平成 26 年 3 月 9 日午後 3 時現在」 「平成 26 年 3 月 10 日午後 3 時現在」	< 2 号機 > 2 号機タービン建屋地下 3 号機タービン建屋地下へ高濃度滞留水を移送中(平成 26 年 3 月 8 日午前 10 時 5 分～)に関する記載が抜けておりましたので、訂正しております。
H25.12.19	「平成 25 年 12 月 19 日午後 3 時時点」 福島第一(水処理設備および貯蔵設備の状況)	< 水処理設備の運転状況 > セシウム吸着装置および第二セシウム吸着装置(サリー)の運転状況に関する記載に誤りがありましたので、訂正しております。
H25.10.26	「平成 25 年 10 月 26 日午後 3 時 30 分時点」 福島第一【その他】	< 台風 27 号対応 > B 北タンクエリア堰内溜まり水についても、10 月 26 日に地下貯水槽 No. 4 へ移送を実施していたことから、追記しました。
H25.10.17	「平成 25 年 10 月 9 日午後 3 時時点」～ 「平成 25 年 10 月 12 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	< RO - 3 の水漏れ関連 > 「淡水化装置入口側の配管取り外しを行うため、当該配管の接続部を外すところ、誤って他の配管の接続部を外したため」と記載しておりましたが、正しくは「淡水化装置ドレン配管の取り外しを行うため、当該配管の接続部を外すところ、誤って淡水化装置入口側配管の耐圧ホース接続部を外したため」です。お詫びして訂正させていただきます。
H25.10.16	「平成 25 年 10 月 13 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	< シルトフェンス内側のモニタリング結果 > シルトフェンス内側のモニタリング結果について以下のとおり追記しました。 「10 月 9 日と 10 月 10 日採取の 2 号機スクリーンシルトフェンス内側についての全ベータとトリチウムの分析結果は以下のとおり。 < 2 号機スクリーンシルトフェンス内側の測定結果:10/9 採取分 > ・全ベータ :1,700 Bq/L ・トリチウム :1,900 Bq/L < 2 号機スクリーンシルトフェンス内側の測定結果:10/10 採取分 >

		・全ベータ :1,300 Bq/L ・トリチウム :1,500 Bq/L
H25.10.4	「平成 25 年 10 月 3 日午後 4 時時点」 福島第一【その他】	<p>< 床ドレン収集ポンプ軸受けの排水配管からの水漏れ > 「現在、当該ポンプは停止しており、排水配管からの漏えいは停止している。」と記載していましたが、正しくは「当該ポンプを停止した時点では連続滴下していたが、その後は 1 秒に 1 滴程度滴下しており、滴下しているドレン水はドレンパンにて受けて改修している」です。お詫びして訂正させていただきます。</p> <p>(平成 25 年 10 月 4 日訂正)</p>
H25.9.6	「平成 25 年 9 月 5 日午後 3 時時点」・ 「平成 25 年 9 月 6 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	<p>< 大型クレーン先端ジブマスト傾倒の発生 > 「9 月 5 日午前 9 時 15 分頃、3 号機原子炉建屋上部のガレキ撤去作業に使用している 600 トンクローラクレーンのジブ部(クレーンの腕部分)が伏せた状態となっており、主マストとの接合部材が損傷していることを当社社員が確認しました。」としておりましたが、正しくは、「9 月 5 日午前 8 時 40 分頃、3 号機原子炉建屋上部のガレキ撤去作業に使用している 600 トンクローラクレーンのジブ部(クレーンの腕部分)が伏せた状態となっていること、その後、午前 11 時 43 分頃に、主マストとの接合部材が損傷していることを当社社員が確認しました。」です。お詫びして訂正させていただきます。</p> <p>(平成 25 年 9 月 6 日訂正)</p>
H25.9.3	「平成 25 年 9 月 1 日午後 3 時時点」・ 「平成 25 年 9 月 2 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	<p>< H4 エリアタンクにおける水漏れ関連 > H4 エリアタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について、8 月 31 日および 9 月 1 日採取分における採取地点名において、「8/21 高線量率測定箇所(B-1)」と記載していましたが、正しくは「B-1 の上流(B-0)」です。お詫びして訂正させていただきます。</p> <p>(平成 25 年 9 月 3 日訂正)</p>
H25.8.14	「平成 25 年 8 月 13 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	<p>< けが人・体調不良者等 > 「身体汚染を確認した 10 人は拭き取り等を行い、身体汚染レベルが社内運用管理値 2 (4Bq/cm²) 以下であることを確認したことから、同日午後 2 時 13 分に入退域管理棟から退出」と記載し、社内運用管理値として「2:スクリーニングレベルの 1/10 に相当する値」と補記しておりましたが、正しくは「身体汚染を確認した 10 人は、スクリーニングレベル(40Bq/cm²)を下回っており、入退域管理棟からの退出は可能でしたが、念のため拭き取り等を行い、午後 2 時 13 分に入退域管理棟から退出。身体汚染者 10 名の拭き取り後の最大汚染レベルは 6.9Bq/cm² でした」です。お詫びして訂正させて頂くとともに、補記の内容を削除いたします。</p> <p>(平成 25 年 8 月 14 日訂正)</p>
H25.8.12	「平成 25 年 8 月 12 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	<p>< けが人・体調不良者等 > 免震重要棟前でバス乗車のため待機していた 10 人に身体汚染を確認したことについて、「頭部・顔面が最大 10Bq/cm² で汚染」と記載していましたが、正しくは「頭部・顔面が最大約 19Bq/cm² で汚染」です。お詫びして訂正させていただきます。</p> <p>(平成 25 年 8 月 12 日訂正)</p>
H25.7.1	「平成 25 年 6 月 29 日午後 3 時時点」・ 「平成 25 年 6 月 30 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	<p>< 拡散防止対策 > 地下貯水槽関連の拡散防止対策における希釈作業実績について、「6 月 28 日 約 40m³ 仮設タンクへ移送」と記載していましたが、正しくは「6 月 28 日 約 40m³ の淡水化装置(R0)処理水を注水」です。お詫びして訂正させていただきます。</p> <p>(平成 25 年 7 月 1 日訂正)</p>
H25.6.30	「平成 25 年 6 月 29 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	<p>< その他 > 地下貯水槽関連のサンプリング実績について、日にちを「6 月 29 日」と記載していましたが、正しくは「6 月 28 日」です。お詫びして訂正させていただきます。 地下水関連のサンプリング実績について、採取場所を「地下観測孔」と記載していましたが、正しくは「地下水観測孔」です。お詫びして訂正させていただきます。</p> <p>(平成 25 年 6 月 30 日訂正)</p>

H25.6.10	「平成 25 年 6 月 10 日午後 3 時時点」 福島第一【3号機】	< 原子炉への注水 > 6月9日午後6時 11 分に実施した、3号機原子炉への注水量の調整につき、記載が漏れておりました。お詫びして訂正させていただきます。
H25.5.22	「平成 25 年 5 月 14 日午後 3 時時点」～ 「平成 25 年 5 月 21 日午後 3 時時点」 福島第一【2号機】	< 原子炉への注水 > 5月 13 日に実施した2号機原子炉への注水量の調整について、「給水系からの注水量を約 2.4 m ³ /h から約 2.5 m ³ /h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 1.9 m ³ /h から約 2.0 m ³ /h に調整」と記載しておりましたが、正しくは「給水系からの注水量を約 1.9 m ³ /h から約 2.0 m ³ /h に調整、炉心スプレイ系からの注水量を約 3.3 m ³ /h から約 3.5 m ³ /h に調整」となります。お詫びして訂正させていただきます。
H25.5.12	「平成 25 年 5 月 10 日午後 3 時時点」・ 「平成 25 年 5 月 11 日午後 3 時時点」・ 福島第一【その他】	< その他 > (追加) 5月9日より、地下貯水槽から漏えいした汚染水の拡大防止策として、地下貯水槽 No.2 のドレン孔に漏えいした水をノッチタンクへ移送する処置を実施しておりますので、記載を追加しております。
H25.5.2	「平成 25 年 4 月 28 日午後 3 時時点」・ 「平成 25 年 4 月 29 日午後 3 時時点」・ 「平成 25 年 4 月 30 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	< その他 (訂正文の訂正) > 4月 27 日午前および午後採取した地下貯水槽 No.1 ドレン孔水(南西側)の全ベータ値について、1.1 × 10Bq/cm ³ と記載しておりましたが、正しくは 1.1 × 10 ⁰ Bq/cm ³ となります。お詫びして訂正させていただきます。
H25.5.1	「平成 25 年 4 月 28 日午後 3 時時点」・ 「平成 25 年 4 月 29 日午後 3 時時点」・ 「平成 25 年 4 月 30 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	< その他 > 4月 27 日午前中に採取した地下貯水槽 No.1 ドレン孔水(南西側)の全ベータ値について、1.1 × 10Bq/cm ³ と記載しておりましたが、正しくは 1.1 × 10 ⁰ Bq/cm ³ となります。お詫びして訂正させていただきます。
H25.4.21	「平成 25 年 4 月 11 日午後 3 時時点」 福島第一【3号機】	< その他 > 3号機原子炉格納容器ガス管理システムのチャコールフィルタ・粒子状フィルタのサンプリング、原子炉建屋上部におけるダストサンプリングの実施につき、記載が漏れておりました。お詫びして訂正させていただきます。
H25.4.15	「平成 25 年 4 月 15 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	< その他 > 地下貯水槽 No.3 から No.6 への移送について、4月 11 日午後 2 時から移送を開始し、同日午後 2 時 3 分に移送ポンプ出口配管の接続部(フランジ部)より漏れが発生した件について、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 19 条の 17 の十号を準用できると判断した日時を「4月 11 日午後 2 時 43 分」と記載しておりましたが、正しくは、「4月 11 日午後 2 時 35 分」となります。お詫びして訂正させていただきます。
H25.4.12	「平成 25 年 4 月 12 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	< その他 > 「4月 12 日午後 2 時、乾式キャスク仮保管設備に保管してあるキャスクに温度計(表面温度センサ)や圧力センサを設置し、監視可能な状態が整ったことから、乾式キャスク仮保管設備の運用を開始」と記載しておりましたが、正しくは、同日午後 2 時時点では監視可能な状態が整っておらず、運用は開始されていないため、お詫びして訂正(削除)させていただきます。
H25.4.8	「平成 25 年 4 月 6 日午後 3 時 30 分時点」 福島第一【その他】	< 溜まり水処理設備 > 4月 5 日に運転を再開した多核種除去設備(ALPS)につき、運転再開の時間を「4月 6 日午後 7 時 18 分」と記載しておりましたが、正しくは「4月 5 日午後 7 時 18 分」です。お詫びして訂正させていただきます。
H25.4.8	「平成 25 年 4 月 6 日午後 3 時 30 分時点」 福島第一【その他】	< けが人・体調不良者等 > 4月 5 日午後 6 時 29 分に発生した連続ダストモニタの本体機器異常の警報発生につき、記載漏れがございました。お詫びして訂正させていただきます。
H25.4.2	「平成 25 年 2 月 6 日午後 3 時時点」および 「平成 25 年 3 月 1 日午後 3 時時点」 福島第一【1号機】	< 原子炉格納容器ガス管理システムにおけるサンプリング・原子炉建屋カバー排気フィルタ設備による原子炉建屋上部のダストサンプリング > 2月 6 日、3月 1 日実施した、「1号機原子炉格納容器ガス管理システムのチャコールフィルタ・粒子状フィルタのサンプリング」および「1号機原子炉建屋カバー排気フィルタ設備による原子炉建屋上部のダストサンプリングを実施」について記載が漏れておりましたので、追加させていただきます。
H25.3.23	「平成 25 年 3 月 20 日午後 3 時時点」～ 「平成 25 年 3 月 22 日午後 3 時時点」 福島第一【1号機】	< 原子炉格納容器ガス管理システム設置 > 3月 20 日、21 日及び 22 日に実施していた1号機原子炉格納容器ガス管理設備の電源関係移設および制御系改造工事に伴い当該設備を停止した件で、設備の停止及び起動時間を記載していましたが、正しくは保安規定第 136 条第 1 項(保全作業を実施するため計画的に運転上

		の制限外に移行)の適用及び解除の時間となります。お詫びして訂正させていただきます。
H25.3.21	「平成 25 年 3 月 20 日 午後 3 時時点」 福島第一【1号機】	< 原子炉格納容器ガス管理システム設置 > 3月 20 日 午前 10 時 20 分から同日 午前 11 時 50 分にかけて実施していた 1 号機原子炉格納容器ガス管理システムの電源関係移設および制御系改造工事に伴い当該システムを停止した件で、「当該システム B 系を停止し、当日の作業が完了後、当該システム B 系を起動。」と記載しておりましたが、正しくは「当該システム A B 系両系を停止し、当日の作業が完了後、当該システム A B 系両系を起動。」となります。お詫びして訂正させていただきます(訂正:平成 25 年 3 月 21 日)
H25.3.5	「平成 25 年 3 月 5 日 午後 3 時時点」 福島第一【その他】	< その他 > タンクローリー車からの軽油滴下について、発見時間を「午後 1 時頃」と記載しておりましたが、正しくは「午後 0 時 50 分頃」です。お詫びして訂正させていただきます。
H25.2.14	「平成 25 年 2 月 14 日 午後 4 時時点」 福島第一【その他】	< けが人・体調不良者等 > 2月 14 日 午後 1 時 10 分頃、2号機タービン建屋 1 階で作業に従事していた作業員の顔面および全面マスク内面に汚染が確認された件で、「配管切断作業を行っていた作業員」と記載しておりましたが、正しくは「配管切断作業に伴う干渉物品移動作業を行っていた作業員」となります。お詫びして訂正させていただきます
H25.2.8	「平成 25 年 2 月 6 日 午後 3 時時点」～「平成 25 年 2 月 7 日 午後 3 時 30 分時点」 福島第一【3号機】	< 使用済燃料プール放射性物質除去 > 2月 6 日 午後 1 時頃に発生した 3 号機使用済燃料プール上部に残存する鉄骨トラス瓦礫撤去作業について、「モニタリングポスト指示値の有為な変化は確認されていない。」と記載しておりましたが、正しくは「モニタリングポスト指示値の有意な変化は確認されていない。」となります。お詫びして訂正させていただきます。
H25.1.23	「平成 25 年 1 月 22 日 午後 3 時時点」 福島第二【その他】	風向風速計の定期点検に伴うデータ欠測について、「1月 22 日 午前 9 時 20 分～午後 3 時」と記載しておりましたが、午後 3 時以降も継続していることから「午後 3 時」の記載を削除致します。お詫びして訂正させていただきます。
H25.1.23	「平成 25 年 1 月 20 日 午後 3 時時点」～ 「平成 25 年 1 月 22 日 午後 3 時時点」 福島第一【2号機】	< 滞留水の処理 > 平成 25 年 1 月 20 日より 2 号機タービン建屋地下から 3 号機タービン建屋地下へ滞留水の移送を実施しておりましたが、「1月 14 日 午後 1 時 31 分、移送を停止。」と誤って記載されておりましたので削除致します。お詫びして訂正させていただきます。なお、平成 25 年 1 月 20 日 午後 3 時現在の本文に訂正はありません。
H25.1.18	「平成 24 年 10 月 2 日 午後 4 時時点」～ 「平成 25 年 1 月 17 日 午後 3 時時点」 福島第一【1号機】【2号機】【3号機】	< 原子炉への注水 > 平成 24 年 10 月 1 日 午後 4 時 47 分に実施した原子炉への注水量の調整について記載が漏れておりましたので、追加いたします。
H25.1.18	「平成 24 年 9 月 15 日 午後 3 時時点」～ 「平成 25 年 1 月 17 日 午後 3 時時点」 福島第一【1号機】	< 原子炉への注水 > 平成 24 年 9 月 15 日 午前 0 時 58 分に実施した原子炉への注水量の調整について記載が漏れておりましたので、追加いたします。なお、平成 24 年 9 月 15 日 午後 3 時現在の本文に訂正はありません。
H25.1.15	「平成 25 年 1 月 14 日 午後 3 時 30 分時点」 福島第一【その他】	< けが人・体調不良者等 > 1月 14 日 午後 2 時 37 分、作業を終えた協力企業作業員が、5、6号機サービス建屋前の駐車場において、雪に足を取られて転倒したことについて、「車に乗り込む際に」と記載しておりましたが、車に向かう途中で転倒しています。お詫びして訂正させていただきます。
H25.1.11	「平成 25 年 1 月 10 日 午後 3 時時点」 福島第一【3号機】	< その他 > 平成 24 年 5 月 24 日に確認された 3 号機廃棄物地下貯蔵設備建屋内の廃スラッジ貯蔵タンク周辺の溜まり水について「その後、12月 12 日から 14 日に止水工事を実施し、平成 25 年 1 月 8 日に止水状況を確認し水の流入がないこと、水位測定の結果、水位上昇がないことを確認したことから、1月 9 日、止水工事完了と判断した。」と記載しておりましたが、止水工事を実施し、止水工事完了と判断したのは、平成 24 年 7 月 12 日に確認された 3 号機増設廃棄物地下貯蔵建屋です。お詫びして訂正させていただきます。
H24.12.16	「平成 24 年 12 月 16 日 午後 3 時時点」 福島第一【3号機】	< 滞留水の処理 > 平成 24 年 12 月 8 日 午後 3 時時点から「12月 8 日 午後 1 時 50 分、2号機タービン建屋地下から 3 号機タービン建屋地下への溜まり水の移送を開始。」と記載しておりますが、正しくは「12 月 7 日 午後 5 時、3号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設(雑固体廃棄物減容処理建屋[高温焼却炉建屋])への溜まり水の移送を開始。」です。お詫びして訂正させていただきます。なお、平成 24 年 12 月 8

		日午後3時現在の本文に訂正はありません。
H24.10.16	「平成 24 年 10 月 15 日午後 3 時時点」 福島第一【3号機】	< 滞留水の処理 > 10 月 15 日に発生した3号機タービン建屋1階大物搬入口奥の廊下での水の漏えいについて、漏えい箇所を「3号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設(雑固体廃棄物減容処理建屋[高温焼却炉建屋])への溜まり水移送ライン」と記載しておりましたが、正しくは「3号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設への溜まり水移送ライン」です。お詫びして訂正させていただきます。
H24.10.13	「平成 24 年 10 月 13 日午後 3 時時点」 福島第一【1号機】	< その他 > の原子炉格納容器内への常設監視計(温度計、水位計)の設置作業の実施について、「格納容器内水位:ドライウエルの床上より約 2.2m~3.0m の間」と記載しておりましたが、正しくは「格納容器内水位:ドライウエルの床上より約 2.4m~3.2m の間(暫定値)」です。訂正させていただきます。
H24.10.9	「平成 24 年 10 月 5 日午後 4 時時点」~ 「平成 24 年 10 月 8 日午後 3 時時点」 福島第二【その他】	10 月 5 日に発生した負傷者の発生について、「ボール補集器ピット」と記載しておりましたが、正しくは「ボール捕集器ピット」です。お詫びして訂正させていただきます。
H24.9.7	「平成 24 年 9 月 6 日午後 3 時時点」 福島第一【1号機】【2号機】【3号機】	< 原子炉への注水 > バッファタンク内部の調査日について「同日」と記載しておりましたが、正しくは「9月5日」です。お詫びして訂正させていただきます。
H24.8.28	「平成 24 年 6 月 8 日午後 3 時時点」~「平成 24 年 8 月 27 日午後 3 時時点」 福島第一【1号機】【2号機】【3号機】	< 原子炉ウエル、機器貯蔵プールへの注水 > 「ヒドラジン注入を適宜実施。」と記載しておりましたが、1~3号機にはヒドラジンを注入しておりませんので記載を削除させていただきます。
H24.8.27	「平成 24 年 8 月 26 日午後 3 時時点」 福島第一【1号機】【2号機】	< 滞留水の処理 > 1号機タービン建屋地下から2号機タービン建屋地下への溜まり水移送の停止時間について「8月26日午前9時56分」と記載しておりましたが、正しくは「8月26日午前10時7分」です。また、2号タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋)への溜まり水移送の停止時間について「8月26日午前10時7分」と記載しておりましたが、正しくは「8月26日午前9時56分」です。お詫びして訂正させていただきます。
H24.8.17	「平成 24 年 8 月 16 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	【2号機】< 滞留水の処理 > に8月16日に発生した、PDが無いことを確認した件について記載しておりましたが、【その他】< その他 > の欄に訂正させていただきます。
H24.8.17	「平成 24 年 8 月 16 日午後 3 時時点」 福島第一【2号機】	< 滞留水の処理 > に「8月8日以降、滞留水の移送について、2号機タービン建屋地下から3号機タービン建屋地下への移送配管(ポリエチレン管)を敷設し、3号機タービン建屋地下を経由する運用に変更していたが、8月14日に発生した漏えい事象を受け、変更前のラインである2号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設(雑固体廃棄物減容処理建屋[高温焼却炉建屋])への移送ラインに切り替えた後、8月15日午後5時8分、溜まり水の移送を開始。」の記載が漏れておりましたので、追加させていただきます。
H24.8.16	「平成 24 年 8 月 15 日午後 3 時時点」 福島第一【3号機】	< 滞留水の処理 > 「パワーセンター室の溜まり水の量については約4.2m ³ と推定しており」と記載しておりましたが、正しくは、「パワーセンター室内全域および4号機タービン建屋1階廊下北側の溜まり水の量については約 4.2m ³ と推定しており」です。お詫びして訂正させていただきます。
H24.7.20	「平成 24 年 7 月 19 日午後 3 時時点」 福島第一【1号機】	< 使用済燃料プール代替冷却 > 「6月20日に発生した、UPS(無停電電源装置)の故障により」と記載しておりましたが、正しくは、「6月30日に発生した、UPS(無停電電源装置)の故障により」です。お詫びして訂正させていただきます。
H24.6.23	「平成 24 年 6 月 22 日午後 3 時時点」 福島第一【6号機】	< 滞留水の処理 > 6号機タービン建屋地下の溜まり水の仮設タンクへの移送について、「6月22日は、移送ポンプモータの不具合により中止。原因については現在確認中。」と訂正させて頂いておりましたが、正しくは「6月22日午前10時~午前10時45分(仮設タンク間を連絡するポンプの不具合により停止。今後当該ポンプの点検を実施予定。)」です。お詫びして再度訂正させていただきます。
H24.6.22	「平成 24 年 6 月 22 日午後 3 時時点」 福島第一【6号機】	< 滞留水の処理 > 6号機タービン建屋地下の溜まり水の仮設タンクへの移送について、「6月22日午前10時~午前10時45分(移送ポンプの不具合により停止。今後当該ポンプの点検を実施予定。)」と記載しておりましたが、正しくは「6月22日は、移送ポンプモータの不具合により中止。原因については現在確認中。」です。お詫びして訂正させていただきます。

H24.6.16	「平成 24 年 6 月 14 日午後 3 時 30 分時点」 ～「平成 24 年 6 月 15 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	<溜まり水処理設備> 「水処理設備の除染装置については本日午前 6 時 58 分頃に「流量バランス異常」の警報が発生」と記載していましたが、6 月 14 日に発生した事象であることから、「6 月 14 日午前 6 時 58 分頃」に日付標記を修正・訂正させていただきます。
H24.5.1	「平成 24 年 5 月 1 日午後 3 時時点」 福島第一【2号機】	「4 月 14 日午後 3 時 27 分、タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋[高温焼却炉建屋]）へ溜まり水の移送を開始。4 月 17 日午前 8 時 44 分、移送を停止。」と記載していましたが、正しくは「5 月 1 日午前 9 時 30 分、移送を停止。」です。お詫びして訂正させていただきます。
H24.5.1	「平成 24 年 4 月 17 日午後 3 時時点」 福島第一【3号機】	「4 月 10 日午後 1 時 31 分、3 号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設（雑固体廃棄物減容処理建屋[高温焼却炉建屋]）へ溜まり水の移送を開始。移送ライン付近で他の作業と輻輳することから、安全確保のため、4 月 13 日午前 11 時 4 分、移送を停止。同日午後 1 時 47 分、移送を再開。」と記載しておりますが、「4 月 17 日午前 8 時 44 分、移送を停止。」を付記させていただきます。
H24.4.24	「平成 24 年 4 月 20 日午後 3 時時点」～ 「平成 24 年 4 月 23 日午後 3 時時点」 福島第一	「1～3号機 地震により停止中」「4～6号機 地震発生前より定期検査中」と記載していましたが、1～4号機については、平成 24 年 4 月 19 日付けで廃止となることから、正しくは「1～4号機 廃止(平成 24 年 4 月 19 日)」「5、6号機 地震発生前より定期検査中」です。お詫びして訂正させていただきます。
H24.4.13	「平成 24 年 3 月 27 日午後 3 時時点」～ 「平成 24 年 4 月 13 日午後 3 時時点」 福島第二【その他】	3、4号機サービス建屋 3 月 27 日の「分析のため」という表現について、正しくは「多核種除去設備の性能確認試験のため」です。お詫びして訂正させていただきます。
H24.3.7	「平成 24 年 3 月 3 日午前 10 時時点」 ～「平成 24 年 3 月 6 日午後 3 時時点」 福島第一【2号機】	<原子炉への注水>の 3 月 2 日の原子炉への注水量について、「炉心スプレイ系からの注水量を約 2.6m ³ /h から約 3.0m ³ /h に調整」と記載していましたが、正しくは「炉心スプレイ系からの注水量を約 5.7m ³ /h から約 6.0m ³ /h に調整」です。訂正させていただきます。
H24.3.6	「平成 24 年 3 月 6 日午前 10 時時点」 福島第一【その他】	<使用済燃料共用プール>に 3 月 6 日午前 10 時分、所内共通ディーゼル発電機(A)の復旧工事に伴い、共用プールの冷却を停止(停止時プール水温度:)。同日午後 時分、冷却を再開(再開時水温度:)。と記載していましたが、午前 10 時時点では削除させて頂き、15 時報にて正しく記載させていただきます。
H24.2.20	「平成 24 年 2 月 20 日午前 10 時時点」 福島第一【その他】	<溜まり水処理設備>に 2 月 19 日午後 3 時 4 分頃発生した使用済燃料プールの水張りライン送水ヘッダ予備弁フランジ部の水漏れについて記載していましたが、<その他>の欄へ訂正させていただきます。
H24.2.10	「平成 24 年 2 月 10 日午前 11 時時点」 福島第一【その他】	<集中廃棄物処理施設内の溜まり水移送>の 2 月 9 日のトレンチ等の点検結果について、「5 号機薬品タンク連絡ダクト連絡ダクト内」と記載していましたが、正しくは「5 号機薬品タンク連絡ダクト内」です。訂正させていただきます。
H24.2.10	「平成 24 年 2 月 10 日午前 11 時時点」	冒頭において、「午前 10 時時点」と記載していましたが、正しくは「午前 11 時時点」です。訂正させていただきます。
H24.2.4	「平成 24 年 2 月 4 日午前 11 時時点」 福島第一【1号機】	<原子炉への注水>の 2 月 3 日の原子炉への注水量について、「(給水系からの注水量は約 2.0m ³ /h で継続)」と記載していましたが、正しくは「(炉心スプレイ系からの注水量は約 2.0m ³ /h で継続)」です。
H24.2.4	「平成 24 年 2 月 4 日午前 11 時時点」 福島第一【2号機】	2 月 4 日午前 11 時時点の原子炉圧力容器底部ヘッド上部温度について、約 66.3 と記載していましたが、正しくは約 64.8 です。
H24.1.19	「平成 24 年 1 月 18 日午前 10 時時点」～ 「平成 24 年 1 月 19 日午後 3 時時点」 福島第一【1号機】【2号機】【3号機】 【6号機】【その他】 福島第二【1号機】【3号機】	南いわき開閉所の開閉設備の不具合による、瞬時停止に関する記載について、「瞬時停止」と記載していましたが、正しくは「瞬時電圧低下」です。訂正させていただきます。
H24.1.18	「平成 23 年 12 月 8 日午後 3 時時点」～ 「平成 24 年 1 月 17 日午後 3 時時点」 福島第一【1号機】	<原子炉格納容器および圧力容器への窒素注入>において、平成 23 年 12 月 8 日の本文に記載されている事項である「12 月 8 日午前 10 時 29 分、1 号機原子炉格納容器ガス管理システムの排気ファンを起動し、試験運転を開始。」が漏れておりましたので、追記させていただきます。
H24.1.13	「平成 24 年 1 月 12 日午前 10 時時点」～ 「平成 24 年 1 月 12 日午後 3 時時点」 福島第一【その他】	<集中廃棄物処理施設内の溜まり水移送>の 1 月 11 日のトレンチ等の点検結果について「I-131: 検出限界値以下、...」と記載していましたが、正しくは「I-131: 検出限界値未満、...」です。訂正させていただきます。
H24.1.10	「平成 24 年 1 月 9 日午後 4 時時点」～ 「平成 24 年 1 月 10 日午前 10 時時点」	「1 月 9 日午後 2 時 22 分頃、建設中の廃スラッジ貯蔵施設*において、コンクリート打設作業を行っていた協力企業作業員 1 名が体調不良を訴

	福島第一【その他】、福島第二	え、5 / 6号機緊急医療室に運ばれ、治療を受けたが、心肺停止状態であることから、同日午後3時 25 分、福島第一原子力発電所から総合磐城共立病院へ搬送。なお、作業員の身体に放射性物質の付着はない。*廃スラッジ貯蔵施設：滞留水処理の過程で発生する放射性廃棄物(廃スラッジ)を一時貯蔵するための施設。」との記載につきまして、福島第二原子力発電所の欄へ誤って記載していたため、福島第一原子力発電所のその他の<けが人・体調不良者>の欄へ訂正させていただきます。
--	----------------	---

「平成 23 年 3 月 11 日～12 月 31 日の実績」に関する修正履歴

修正日	項目	内容
H23.12.28	「12 月 27 日午後3時時点」～ 「12 月 28 日午後3時時点」 福島第一【その他】	<溜まり水処理設備>の12月27日の第二セシウム吸着装置の運転再開について「12月27日午前10時37分に起動。これにより、...。」と記載しておりましたが、正しくは「12月27日午前10時37分に起動し、同日午前10時43分、定常流量に到達。これにより...」です。訂正させていただきます。
H23.12.13	「12 月 13 日午前9時時点」 福島第一【2号機】	<使用済燃料プール代替冷却>の12月12日の一次系ポンプの出入口の流量差が大きいことを示す警報発生について「計装配管の打診を実施し、...。」と記載しておりましたが、正しくは「計装配管の打振を実施し、...。」です。訂正させていただきます。
H23.12.7	「12 月 4 日午後3時時点」～ 「12 月 7 日午前9時時点」 福島第一【その他】	<溜まり水処理設備>の12月4日の淡水化装置(蒸発濃縮装置)からの水漏れについて、「コンクリート製の堰にひび割れがあり、そこから堰外の側溝に漏れ出した水が漏れ出て...。」と記載しておりましたが、正しくは「ベースコンクリートにひび割れがあり、そこから堰外の側溝に漏れ出した水が漏れ出て...。」です。訂正させていただきます。
H23.11.29	「11 月 29 日午前9時時点」 福島第一【その他】	<けが人・体調不良者>の11月28日の連続的に空気中の放射性物質濃度を測定する測定器(連続ダストモニタ)における警報について、「免震重要棟前における空気中の放射性物質濃度は 7.34×10^{-6} [Bq/cm ³]」と記載しておりましたが、 7.34×10^{-6} [Bq/cm ³]が、検出限界値であるため、正しくは、「免震重要棟前における空気中の放射性物質濃度は検出限界値(7.34×10^{-6} [Bq/cm ³])未満」です。訂正させていただきます。
H23.11.25	「11 月 24 日午後3時時点」 福島第一【3号機】	<滞留水の処理>の11月24日の溜まり水の移送停止について、3号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋)への移送に関して、記載しておりましたが、正しくは3号機復水貯蔵タンクの貯蔵水を3号機タービン建屋地下への移送に関してです。訂正させていただきます。
H23.11.20	「11 月 20 日午前9時時点」 福島第一【3号機】	<使用済燃料プール代替冷却>の11月20日の使用済燃料プールの冷却について、「使用済燃料プール循環冷却システム」と記載しておりましたが、用語の統一を図ることから「使用済燃料プール代替冷却設備」と訂正させていただきます。
H23.11.11	「11 月 9 日午前9時時点」～ 「11 月 11 日午前9時時点」 福島第一【その他】	<溜まり水処理設備>の11月6日の蒸発濃縮装置の停止について、「現場盤において「給水タンク低水位」警報が発生」と記載しておりましたが、正しくは「ボイラー給水タンクの水位低下を知らせる警報が発生」です。訂正させていただきます。
H23.11.9	「11 月 6 日午後3時時点」～ 「11 月 8 日午後3時時点」 福島第一【その他】	<溜まり水処理設備>の11月6日の蒸発濃縮装置の停止について、「現場盤において「ボイラー給水タンク水位低」警報が発生」と記載しておりましたが、正しくは「現場盤において「給水タンク低水位」警報が発生」です。訂正させていただきます。
H23.11.3	「11 月 2 日午後3時時点」 福島第一【2号機】	「11 月 2 日午後3時時点」において、「11 月 2 日午前9時時点」の本文に記載されている事項が漏れておりましたので、追記させていただきます。
H23.10.29	「10 月 29 日午前9時時点」 福島第一【1号機】【2号機】	「10 月 28 日午後4時 10 分、1号機原子炉建屋において、蒸気発生の抑制を確実にし、カバーリング内の作業環境改善を図るため、原子炉への注水量を約 $4.5\text{m}^3/\text{h}$ に調整。」との記載につきまして、2号機の<原子炉への注水>の欄へ誤って記載していたため、1号機の<原子炉への注水>の欄へ訂正させていただきます。
H23.10.27	「10 月 27 日午前9時時点」 福島第一【1号機】【2号機】 【3号機】	<原子炉への注水>の10月26日の電源強化工事に伴う、注水ラインの変更について、1号機、2号機において「同日午後4時 10 分、非常用注水ラインから常用注水ラインへの切替を実施。」と記載しておりましたが、正しくは「非常用注水ラインから常用注水ラインへの切替を行い、同日午後4時 10 分、流量が安定したことを確認。」です。 また、3号機において「同日午後3時 20 分、非常用注水ラインから常用注水ラインへの切替を実施。」と記載しておりましたが、正しくは「非常用注水ラインから常用注水ラインへの切替を行い、同日午後3時 33 分、流量が安定したことを確認。」です。訂正させていただきます。

H23.10.5	「10月4日午後3時時点」 福島第二【2号機】	「2号機の残留熱除去系(A)への電源供給ケーブル(仮設)の移設工事に伴い、10月4日午前10時57分に2号機残留熱除去系(Ap)を停止。」と記載しておりましたが、正しくは「2号機残留熱除去系(A)を停止」です。訂正させていただきます。
H23.10.2	「10月1日午前9時時点」～ 「10月2日午前9時時点」 福島第一、福島第一【1号機】	標題について「8月1日以降の実績」とすべきところ「9月1日以降の実績」と記載しておりましたので訂正させていただきます。また、福島第一原子力発電所に関する冒頭箇所ならびに同発電所1号機の<原子炉への注水>、<使用済燃料プールへの注水>、<使用済燃料プール代替冷却>について、8月分の記載が削除されていたため、再度掲載させていただきます。
H23.9.22	「9月21日午後3時時点」～ 「9月22日午前9時時点」 福島第一【その他】	9月21日の「淡水化装置(逆浸透膜型)(3)の再起動について、予備システムを使用して同装置(3)を再起動した。」と記載しておりますが、正しくは、「2系統ある処理ラインの内、水漏れがあった系統とは別の系統にて同装置(3)を再起動。」となります。訂正させていただきます。
H23.9.22	「9月21日午後3時時点」～ 「9月22日午前9時時点」 福島第一【その他】	9月21日の「淡水化装置(逆浸透膜型)(3)の再起動について、予備システムを使用して同装置(3)を再起動した。」と記載しておりますが、正しくは、「2系統ある処理ラインの内、水漏れがあった系統とは別の系統にて同装置(3)を再起動。」となります。訂正させていただきます。
H23.9.9	「9月8日午後3時時点」～ 「9月9日午前9時時点」 福島第一【6号機】	<その他>の9月8日の6号機残留熱除去海水系(B系)の停止について、本文では「6号機残留熱除去海水系(A系)のポンプの試運転に伴う準備作業のため、残留熱除去海水系(B系)を停止し、原子炉および使用済燃料プールの冷却が一時停止。」と記載しておりましたが、過去の実績では「6号機残留熱除去海水系(A系)のポンプの水張りに伴い、残留熱除去海水系(B系)を停止するため、原子炉および使用済燃料プールの冷却が一時停止。」と記載が異なっていたため、「過去の実績」を「本文」と同様の記載に訂正させていただきます。
H23.9.8	「8月30日午後3時時点」～ 「9月8日午前9時時点」 福島第一【3号機】	<滞留水の処理>の8月30日の滞留水移送について、「3号機タービン建屋立坑から集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋)へ移送を停止し、…」と記載しておりますが、正しくは「3号機タービン建屋地下から集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋)へ移送を停止し、…」となります。
H23.8.29	「8月5日午前9時時点」～ 「8月29日午前9時時点」 福島第一【その他】	<放射性物質の検出>について、各項目の採取日、検出結果等について記載を見直しました。
H23.8.27	「8月17日午前9時時点」～ 「8月26日午後3時」 福島第一【その他】	放射性物質の検出の「水」について、5月11日の3号機の取水口付近における水の海への流出の実績を記載しておりましたので削除いたします。
H23.8.24	「8月23日午前9時時点」～ 「8月23日午後3時時点」 福島第一【その他】	放射性物質の検出の[大気]および「水」について、8月22日に採取した試料で放射性物質の検出があったと記載していましたが、正しくは、放射性物質の検出はありませんでした。訂正させていただきます。
H23.8.23	「8月23日午前9時時点」 柏崎刈羽 7号機	柏崎刈羽原子力発電所7号機における第10回定期検査については、8月23日より開始しておりますが、同日午前9時現在のお知らせでは、「通常運転中」となっております。訂正させていただきます。
H23.8.19	「8月18日午前9時時点」～ 「8月18日午後3時時点」 福島第一【その他】	放射性物質の検出の[土壌]について、6月13、20日に採取した分析結果を、「8月1日以降の実績」に記載しておりましたが、「3月11日～7月31日の実績」に記載いたします。
H23.8.17	「8月16日午前9時時点」～ 「8月16日午後3時」 福島第一【6号機】	タービン建屋地下溜まり水の仮設タンクへの移送については、8月15日午前11時に再開した後、8月16日午前9時に停止しておりましたが、その内容を、「仮設タンクからメガフロートへの移送」の欄に記載しておりました。訂正させていただきます。

上記修正については、平成23年8月17日以降に確認したものについて記載しております。
それ以前の修正については、各プレスリリースの添付ファイルにて適宜反映しております。