

(お知らせ)

定期検査中の福島第一原子力発電所4号機圧力抑制室内における
ペンの発見・回収について

平成19年2月13日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

当所4号機(沸騰水型、定格出力78万4千キロワット)につきましては、平成19年2月11日より第21回定期検査を実施しておりますが、2月12日午前10時55分頃、協力企業作業員が圧力抑制室内点検清掃のための準備作業で圧力抑制室へ入室したところ、圧力抑制プールの水面にペン1本が浮いているのを発見し、その後回収いたしました。

当該物については、平成15年11月以降、圧力抑制室作業における異物混入対策を強化していることから、それより前に混入し水中の点検確認しづらい部位に落下していたものが移動してきたと推定しております。

今後とも、引き続き異物混入対策を徹底してまいります。

以 上