

平成19年12月 4日

3号機圧力抑制室における点検作業の終了について

3号機は今定期検査において、圧力抑制室の点検清掃作業を実施しておりますが、この作業期間中に回収物があった場合は、作業工程*毎にとりまとめてお知らせすることとしておりました。

10月16日までに、圧力抑制室内点検作業のうち、プール水浄化、ストレーナ点検・清掃およびクラッド回収を終了し、紙タオル片、シート片等（合計78個）を発見・回収いたしました。

（[平成19年8月30日](#)、[10月19日](#)お知らせ済み）

その後、11月30日までに圧力抑制室内点検、後片付けおよび圧力抑制室最終確認を終了し、この間に回収物はありませんでした。

今後も引き続き、異物混入対策を徹底してまいります。

以 上

* 作業工程

- ・ 9月3日～10月中旬 準備作業，圧力抑制室内プール水浄化，
ストレーナ点検・清掃，クラッド回収
- ・ 10月中旬～12月上旬 圧力抑制室内点検，後片付け，
圧力抑制室最終確認