

岩手・宮城内陸地震の影響について（正午現在）

平成 20 年 6 月 14 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所
福島第二原子力発電所

本日午前 8 時 43 分頃、岩手・宮城内陸地震が発生いたしましたが、発電所における震度は福島第一・第二原子力発電所ともに震度 4 であり、現在、運転中のプラントは引き続き運転を継続しております。

なお、設備への影響について、順次、発電所内の点検を進めております。

現在、確認されている状況は下記の通りです。

記

< 福島第一原子力発電所 >

現時点で異常は確認されておられません。

< 福島第二原子力発電所 >

サイトバンカ建屋* 2 階プール周辺（管理区域内）における水溜りの発見について。

- ・溜まっていた水の量 約 14.8 リットル
- ・含まれる放射エネルギー 約 2.88×10^5 ベクレル

（ラドン温泉約 30 リットル分に相当）

なお、現時点において、外部への放射能の影響は確認されておられません。地震との関連性については現在調査中です。

以 上

* サイトバンカ建屋

原子炉内で使用済みとなった廃棄物（中性子計測モニタ等）を貯蔵している施設。