

平成 22 年 7 月 16 日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所

6号機における外部送電線の保護装置の不具合の復旧について

先にお知らせしました「運転中の福島第一原子力発電所 6 号機における外部送電線の保護装置の不具合について ([平成 22 年 7 月 15 日](#)お知らせ済み)」については、不具合の確認された後備保護装置の表示用部品を交換し、同装置が正常に動作することを確認しましたので、停止した送電線 1 系列を復旧しました。

これにより、7 月 16 日午後 4 時 45 分、外部送電線から受電する 2 系列の電源が動作可能な状態に復旧したと判断しました。

今後、引き続き原因について調査します。

以 上